

Délégation départementale de la Charente-Maritime

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

**CONTROLE SANITAIRE DES
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. DES ESTUAIRES

Prélèvement	00153103	Commune	BORDS
Unité de gestion	0201 - A.I. DES ESTUAIRES	Prélevé le	mardi 29 juillet 2025 à 10h45
Installation	UDI 000049 - R. DE BORDS-CABARIOT	par	C. LEFORT
Point de surveillance	0000000109 CENTRE BOURG	Motif	Contrôle supplémentaire
Localisation exacte	ROBINET LAVABO TOILETTE MAIRIE	Type d'eau	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'air	23,0 °C			
Température de l'eau	23,5 °C		25	
pH	7,9 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,15 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,30 mg(Cl ₂)/L			

Type de l'analyse : D2PCN Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) 1701
Code SISE de l'analyse : 00153053 Référence laboratoire : 25072806234501

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,02 mg/L	2	1	
Nickel	<0,5 µg/L	20		
Plomb	0,3 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00153103)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 5 août 2025

La Directrice Adjointe



Catherine VAURE